

 <p>GUTIERREZ DIAZ Y CIA. S.A. SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN</p>		CONTROL PRUEBAS DE INSTALACIONES SANITARIAS						
		Página 1 de 1		Código: FT-TE-034			Versión:1	
								Fecha: 11/02/09
		OBRA: CONSTRUCCIÓN FASE 2 DEL CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUNDO		PERIODO: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016				
CONSTRUCTOR: COSORCIO FAWCETT - ASSIGNIA		INFORME No. N° 02						
INTERVENTOR: GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A								
TUBERIA DE DESAGÜES								
FECHA DE CONTROL VISUAL	LOCALIZACION	MEDIDA TOMADA A PRIMER TUBO DE DESAGÜE EN UNIDAD		MEDIDA TOMADA A PRIMER TUBO DE DESAGÜE EN UNIDAD A LAS 12 HORAS		DIFERENCIA (cm)	OBSERVACIONES	
		HORA	NIVEL	FECHA-HORA	NIVEL			
3 de diciembre de 2016	BAJANTES PISOS 3-2-1 SOTANOS 1-2	EJES: SF5	3:25 PM	+9,20	24-11-16 9:36 AM	+9,19	1,00	
3 de diciembre de 2016	BAJANTES PISOS 3 BAJANTE SB3	EJES: S1-S3-SA-SC	8:00 AM	+9,31	3-12-16 4:00 PM	+9,306	0,40	
21 de diciembre de 2016	BAJANTES PISOS 3 BAJANTE SB5	EJES: SB4-SB5	10:55 AM	+9,39	21-12-16 3:34 PM	+9,381	0,90	
21 de diciembre de 2016	BAJANTES PISOS 3 BAJANTE SB8	EJES: SB5-SB8	10:55 AM	+9,37	21-12-16 3:34 PM	+9,35	2,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
NOTA: LA PRUEBA FUE VERIFICADA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS POR UN PERIODO DE CUATRO HORAS.								